

# 붙임

「영주농협 농산물산지유통센터 신축공사」

# 입찰질의 답변서

2021. 09. 15.

영주농업협동조합

# 목 차

## 1. 질 의 사 항 및 답 변

## 2. 공 지 사 항

### - 공 사 범 위 변 경 사 항 반 영

※ 첨부자료 다운로드

- 영주농협 홈페이지 공지사항에 게시

# 입찰 건축 반영사항

□ 질의 업체 : 건축

연 번	구 분	질의사항	건축반영사항	비 고
1	지하수관련	- 지하수 관정개발공사 도면, 자료 없음.	- 지하수 관정개발위치는 배치도에 표현됨. - 관정 관경은 Ø6인치 관경임. - 최대 용량은 하루 10톤정도임.	A사
2	선별장 (벽체 판넬)	- 재료마감표: THK50 우레탄난연판넬 A-602: THK50 그라스울판넬	- 선별장 벽체판넬 :THK50 우레탄 난연판넬	A사
3	지하수관장 개발공사	- 관정의 구경은 얼마인지?	-지하수 관정의 관경은 Ø6인치 관경임.	B사
4	PHC-PILE	- PHC PILE 말뚝기초 사이즈 및 수량은?	- PHC PILE 사이즈: Ø500 - PHC PILE 본수: 125본 (S-103: 도면확인)	B사
6				
7				